



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 76**

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Портовая набережная ул., д. 10, г. Ярославль, 150001 тел. (4852) 499-520, тел. (4852) 499-521
msch@76.fsin.gov.ru

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований санитарного законодательства

от «26» августа 2025 г., № 36

г. Ярославль, Портовая Набережная, д. 10

(место вынесения предписания)

1) Выдано в отношении:

Директора государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа» Луковиковой Ирины Ивановны, начальника ИК-1 УФСИН России по Ярославской области полковника внутренней службы Козлова Александра Владимировича; начальника ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области полковника внутренней службы Дьячкова Александра Анатольевича; начальника ФКУ ИК-9 УФСИН России по Ярославской области майора внутренней службы Гладышева Сергея Сергеевича.

(указываются должность, звание (при наличии), фамилия, имя, отчество контролируемого лица, наименование организации (при наличии), родителем (палаче))

2. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) на объектах уголовно-исполнительной системы на основании приказа от 13.08.2025 № 34 врио главного государственного надзора санитарного врача-начальника государственного санитарно-эпидемиологического надзора филиала «ЦГСЭН» ФКУ ИК-8 УФСИН России лейтенанта внутренней службы Е.А. Ивановой в отношении государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа».

(указывается номер, дата решения органа государственного надзора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, место проведения контрольного (надзорного) мероприятия, либо информация о выявлении нарушений санитарного законодательства, в том числе угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (эпидемий), фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица проводившего контрольное (надзорное) мероприятие, название федерального санитарного законодательства (угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (эпидемий); дата, место, обстоятельства установления нарушения обязательных требований санитарного законодательства)

3. Установлены факт (факты) нарушения (нарушений) обязательных требований санитарного законодательства выразившиеся в следующих действиях (бездействиях):

г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12

1. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 08 часов 30 минут установлено, что на третьем этаже в лаборантской кабинета математики №1 отсутствует потолочная плитка, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.2.643-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 08 часов 14 минут установлено, что в лаборантской кабинета физики частично отсутствуют настенные часы, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 08 часов 14 минут установлено, что в кабинете иностранного языка и в кабинете истории часть потолочной плитки отсутствует, на потолке имеются следы протечек и грибкового поражения, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 09 часов 45 минут установлено, что в кабинетах физики, химии и биологии отсутствует водоснабжение, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 09 часов 45 минут установлено, что напольное покрытие учебных кабинетов (линолеум имеет дефекты: сколы, стыки линолеума не спаяны имеются щели), что является нарушением 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 09 часов 45 минут установлено, что во всей школе отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п.п. 2.6.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

7. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 09 часов 45 минут установлено, что в личных медицинских книжках работников школы отсутствуют данные о проведенной вакцинации, что является нарушением п. 62 СанПиН 1.2.3688-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 1 а.

8. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 09 часов 45 минут установлено, что на лестничной площадке у входа в помещение школы защитная расщепляющая арматура электрического светильника имеет дефекты целостности.

9. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 09 часов 45 минут установлено, что в кабинете химии отсутствует водоснабжение, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

10. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 10 часов 02 минуты установлено, что в лаборантской кабинета биологии на одном из потолков отсутствует одна из двух ламп и защитная рассеивающая арматура.

11. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 10 часов 05 минут

что в кабинете математики (алгебры) имеются трещины штукатурки на стенах, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

12. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 10 часов 45 минут установлено, что в кабинете русского языка (литературы) на дверных откосах имеются отслоения лакокрасочного покрытия, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

13. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 10 часов 50 минут установлено, что в кабинете иностранного языка на потолке имеются следы протечек, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, зданиям, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

14. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 10 часов 55 минут установлено, что в кабинетах литературы, информатики на стенах имеются отслоения лакокрасочного покрытия, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

15. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 10 часов 58 минут установлено, что в мужском туалете имеется течь водопроводного крана, видимость поверхности раковины покрыта ржавым налётом, нарушена приватность (отсутствуют разделительные перегородки).

16. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 10 часов 59 минут установлено, что в помещениях школы некачественно проводятся текущие и плановые уборки (пыль и мусор на полу в кабинетах, а также паутина на стенах и трубах в кабинете биологии), что является нарушением п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

17. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 10 часов 59 минут установлено, что в учебных кабинетах имеются дефекты целостности напольного покрытия (линолеума, соединительные швы не спаяны) что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

18. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 10 часов 59 минут установлено, что во всех учебных кабинетах отсутствует дополнительное искусственное освещение учебных досок, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

19. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 10 часов 59 минут установлено, что во всей школе отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п.п. 2.6.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

20. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 10 часов 59 минут установлено, что на используемое дезинфицирующее средство отсутствует инструкция по приготовлению и применению рабочего раствора.

21. При проведении плановой выездной проверки 22.08.2025 года в 10 часов 59 минут установлено, в личных медицинских книжках работников школы отсутствуют данные о прохождении профилактических осмотров.

вакцинации, что является нарушением п. 62 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 50.

22. При проведении плановой выездной проверки 15.08.2025 в 11 часов 55 минут установлено, что в личных медицинских книжках работников школы, а именно Губина С.В., Ермаковой М.Д., Кузьмичевой Е.В., Литовой Н.В., Торочковой И.А. отсутствуют отметки о проведенной вакцинации против гриппа, что является нарушением п. 62 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
23. При проведении плановой выездной проверки 15.08.2025 в 11 часов 55 минут установлено, что в кабинете директора на потолке имеются следы протечек, вентилятор в неисправном состоянии, что является нарушением п.п. 2.5.3, 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
24. При проведении плановой выездной проверки 15.08.2025 в 11 часов 55 минут установлено, что в коридоре второго этажа на потолке имеются следы протечек и отслоения штукатурного слоя покрытия потолка, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
25. При проведении плановой выездной проверки 15.08.2025 в 12 часов 00 минут установлено, что в учительской остекление окна имеет трещину, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
26. При проведении плановой выездной проверки 15.08.2025 в 12 часов 00 минут установлено, что в кабинете № 4 (кабинет географии, биологии) на потолке и стенах имеются следы протечек, покрытие пола-линолеум имеет дефекты целостности, что является нарушением п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
27. При проведении плановой выездной проверки 15.08.2025 в 12 часов 00 минут установлено, что в кабинете № 5 (кабинет информатики) на потолке, стенах, оконных откосах и подоконнике имеются следы протечек и грибкового поражения, покрытие пола имеет дефекты целостности, что является нарушением п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
28. При проведении плановой выездной проверки 15.08.2025 в 12 часов 00 минут установлено, что в кабинете № 2 (кабинет истории) лакокрасочное покрытие частично стёрлось, что является нарушением п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
29. При проведении плановой выездной проверки 15.08.2025 в 12 часов 00 минут установлено, что в кабинете № 2 (кабинет истории) и в кабинете № 3 (кабинет английского языка) уровень искусственной освещенности не соответствует требованиям п. 15.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (освещение на рабочем месте в кабинете № 2 составляет 250 лк., в кабинете № 3 – 268 лк., при норме: не менее 300 лк.).
30. При проведении плановой выездной проверки 15.08.2025 в 12 часов 00 минут установлено, что в кабинете № 1 (кабинет русского языка и литературы) остекление имеет трещину, на стенах и оконных откосах имеются трещины и отслоения штукатурки, покрытие пола имеет дефекты целостности, что является нарушением п.п. 2.5.3, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
31. При проведении плановой выездной проверки 15.08.2025 в 12 часов 00 минут

учебных кабинетах отсутствует информация.
СП 2.4.5648-20 "Санитарно-эпидемиологические

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

планов и выездной проверки 15.08.2025 в 12 часов 15

что во всей школе отсутствует горячее водоснабжение, что является

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

нарушениями обязательных требований санитарного законодательства (с указанием обязатель-

а к структурным единицам, которым установлено нарушение обязательных требований, и

о несоблюдении (перезаказе) требований, содержащихся в документах, исполнение кото-

р органов государственного законодательства Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) мероприятия)

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и пунктом 7 Порядка организации и осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) на объектах уголовно-исполнительной системы, утверждённого приказом ФСИН России от 11.01.2022 № 7, с целью предупреждения нарушений обязательных требований санитарного законодательства Российской Федерации, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и неинфекционных заболеваний (отравлений),

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Начальнику ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области полковнику внутренней службы Кацову Александру Владимировичу, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12; начальнику ИК-8 УФСИН России по Ярославской области полковнику внутренней службы Кацову Александру Анатольевичу, г. Ярославль, ул. Кольшклина, д. 1 а; начальнику ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области майору внутренней службы Гладышеву Тарасу Александровичу, г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 50; директору государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа» Луковиковой Ольге Ивановне, дислоцированной по вышеуказанным адресам учреждений УФСИН России по Ярославской области

(должность, звание (при наличии), фамилия, имя, отчество руководителя организации, наименование и адрес подразделения, в отношении которого проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Провести следующие мероприятия:

1. Начальнику ФКУ ИК-1:

1.1. Провести ремонтные работы по восстановлению целостности потолка в лаборантской кабинета математики №1, в кабинетах иностранного языка и истории, а также покрытия стен в лаборантской кабинета физики.

Срок исполнения: до 01.12.2025.

1.2. Устранить следы протечек на потолке в кабинете иностранного языка и истории, провести противогрибковую обработку поражённых грибом поверхностей.

Срок исполнения: до 09.09.2025.

1.3. Провести ремонт (заменить) напольного покрытия (линолеума) в учебных кабинетах физики, биологии.

Срок исполнения: до 01.12.2025.

1.4. Проработать вопрос обеспечения холодного водоснабжения в кабинетах физики, биологии.

Срок исполнения: до 01.10.2025.

1.5. Проработать вопрос по обеспечению горячим водоснабжением здания школы.

Срок исполнения: до 01.10.2025.

Директору государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области
«Ярославская общеобразовательная школа»:

2.1. Обеспечить проведение вакцинации работникам школы в соответствии с Приказом МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» сотрудничать с поликлиникой с обязательным внесением данных о вакцинации в личную медицинскую книжку.
Срок исполнения: с 26.08.2025, далее постоянно.

3. Начальнику ФКУ ИК-8:

3.1. Заменить защитную рассеивающую арматуру электрического светильника на лестничной площадке у входа в помещение школы.

Срок исполнения: до 30.09.2025.

3.2. Заменить защитную рассеивающую арматуру и лампу электрического светильника в лаборантской кабинета биологии.

Срок исполнения: до 30.09.2025.

3.3. Проработать вопрос обеспечения холодного водоснабжения в кабинете химии.

Срок исполнения: до 01.10.2025.

3.4. Устранить следы протечек на потолке в кабинете иностранного языка, провести противогрибковую обработку поражённых грибом поверхностей.

Срок исполнения: до 09.09.2025.

3.4. Восстановить целостность штукатурного слоя покрытия стен в кабинете физики (алгебры), а также лакокрасочного покрытия стен в кабинетах литературы, истории и лакокрасочного покрытия дверных откосов в кабинете русского языка (литературы).

Срок исполнения: до 30.10.2025.

3.5. Произвести ремонт водопроводного крана в мужском туалете.

Срок исполнения: до 09.09.2025.

3.6. Провести внеплановую генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств с очисткой сантехнического оборудования в мужском туалете.

Срок исполнения: до 09.09.2025.

3.7. Установить разделительные перегородки в мужском туалете.

Срок исполнения: до 01.10.2025.

3.8. Обеспечить качественное, контролируемое проведение текущих и генеральных уборок в помещениях школы.

Срок исполнения: с 26.08.2025, далее постоянно.

3.9. Оборудовать учебные доски дополнительными источниками искусственного освещения.

Срок исполнения: до 01.11.2025.

3.10. Проработать вопрос по обеспечению горячего водоснабжения в здании школы.

Срок исполнения: до 01.10.2025.

3.11. Разместить инструкцию по приготовлению рабочего раствора дезинфицирующего средства.

Срок исполнения: до 09.09.2025.

4. Директору государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области
«Ярославская общеобразовательная школа»:

4.1. Обеспечить проведение вакцинации работникам школы в соответствии с Приказом МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим

показаниям и порядка проведения профилактических прививок» сотрудничать с обязательным внесением данных о вакцинации в личную медицинскую книжку.

Срок исполнения: с 26.08.2025, далее постоянно.

5. Начальнику ФКУ ИК-2:

5.1. Устранить следы протечек на потолке в кабинете директора, в коридоре второго этажа в кабинете № 4 (кабинет географии, биологии), а также на потолке, стенах, на откосах и подоконнике в кабинете № 5 (кабинет информатики). Провести противогрибковую обработку поражённых грибом поверхностей.

Срок исполнения: до 30.09.2025.

5.2. Провести ремонтные работы по восстановлению целостности штукатурки, лакокрасочного слоя покрытия потолка в коридоре второго этажа, лакокрасочного слоя покрытия стен и оконных откосов в кабинете № 1 (кабинет русского языка и литературы), лакокрасочного покрытия досок пола в кабинете № 2 (кабинет истории).

Срок исполнения: до 01.12.2025.

5.3. Провести ремонт (заменить) напольного покрытия (линолеума) в учебных кабинетах, имеющего дефекты целостности.

Срок исполнения: до 01.12.2025.

5.4. Восстановить целостность оконного остекления в учительской и в кабинете № 1 (кабинет русского языка и литературы).

Срок исполнения до 01.11.2025.

5.5. Обеспечить исправность источников искусственного освещения в кабинете директора.

Срок исполнения: до 09.09.2025.

5.6. Обеспечить уровень искусственной освещённости в кабинете № 2 (кабинет русского языка и литературы) и в кабинете № 3 (кабинет английского языка), соответствующий требованиям п. 15 табл. 5.54 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения: до 09.09.2025.

5.7. Проработать вопрос по обеспечению горячего водоснабжения в здании школы.

Срок исполнения: до 01.10.2025.

5.8. Обеспечить проведение контроля температуры воздуха в учебных кабинетах с помощью термометров.

Срок исполнения: с 26.08.2025, далее постоянно.

6. Директору государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа»:

Обеспечить проведение вакцинации работникам школы в соответствии с требованиями п. 10 МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» сотрудничать с обязательным внесением данных о вакцинации в личную медицинскую книжку.

Срок исполнения: с 26.08.2025, далее постоянно.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований санитарного законодательства, а также сроки их принятия.)

5. В соответствии со статьями 10 и 11 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны соблюдать требования санитарного законодательства, а также постановлений, приказов, распоряжений, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор) должностных лиц.

Несвоевременное и неполное исполнение настоящего предписания влечёт административную и уголовную ответственность.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания (предписания органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), об устранении нарушений законодательства, ответственность предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством (глава IV Порядка организации и осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) Российской Федерации, утверждённого приказом ФСИН России от 11.01.2011 № 11/01-2011-И).

Врио ГГСВ-начальника
филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России
лейтенант внутренней службы
Иванова Е.А.

(должность, звание (при наличии), фамилия, инициалы должностного лица,
выпесшего предписание)

(подпись)

Врио ГГСВ-начальника филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России лейтенант внутренней службы Иванова Е.А.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, непосредственно подготовившего предписание, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с предписанием:

(должность, звание, фамилия, инициалы контролируемого лица или его
представителя)

(подпись)

«__» _____ Г., _____ час. _____ мин.

В случае отказа от подписания предписания, делается запись «отказ от подписания».

Отметка о направлении предписания в электронном виде (в том числе с использованием электронного документооборота): исх. № «__» _____ Г.